

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Dokument Nummer : M-1005

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**YSLY**

2. Verwendungszweck:

**Elektrizitätsversorgung in Gebäuden und anderen Bauwerken mit dem Ziel,  
die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch zu begrenzen**

3. Hersteller:

**MIVIKO d.o.o.**  
**Rastovača bb, 88240 Posušje**  
**Bosnien und Herzegowina**  
**Tel. +387 852 333**  
**Fax: +387 852 334**  
**Email: miviko@miviko-cables.com**

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

**System 3**

5. Produktzertifizierungsstelle:

Name und Kennnummer der Technischen Bewertungsstelle	Prüfbericht
EZÚ - Elektrotechnický zkušební ústav; No. 1014	605810-01/07

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Eca	EN 50575:2014+A1:2016
Gefährliche Stoffe	NPD	

7. Die Leistung des in Nummer 1 genannten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung in Punkt 6. Diese Leistungserklärung ist ausgestellt unter der allgemeinen Verantwortung des unter Punkt 3 genannten Herstellers.

Božio Budimir, Leiter der Qualitätskontrolle  
(Name und Funktion)

Posušje, 20.3.2017.  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

